岩手中部水道企業団　水質検査結果

5月		水質基準項目と基準値（51項目）		採水場所				
				北上川表流水	北上川表流水	北上川表流水	北上川表流水	入畑ダム+北鬼柳地下水+下江釣子浅井戸水
				北上川浄水場	高区配水池	低区配水池	飛配水池	藤沢配水池
				浄水地	黒沢尻北地区交流センター	黒沢尻東地区交流センター	柧木田公民館	黒沢尻第3区コミュニティセンター
		採水日		5月12日	5月12日	5月12日	5月12日	5月12日
		遊離残留塩素（mg/L）		0.90	0.60	0.70	0.40	0.50
		項目	基準値					
基	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0
基	2	大腸菌	検出されないこと	（－）陰性	（－）陰性	（－）陰性	（－）陰性	（－）陰性
基	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	＜0.0003	＜0.0003	－	＜0.0003	－
基	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－
基	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	＜0.002	＜0.002	－	＜0.002	－
基	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	＜0.004	＜0.004	－	＜0.004	－
基	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.59	0.55	－	0.61	－
基	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	＜0.05	＜0.05	－	＜0.05	－
基	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.04	－	0.03	－
基	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	－	＜0.0002	－
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	－	＜0.001	－
基	21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06
基	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
基	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.009	0.002
基	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.005	0.007	＜0.002
基	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
基	26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	0.011	0.011	0.016	0.007
基	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.005	0.005	0.006	＜0.002
基	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.004	0.004	0.005	0.002
基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
基	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01	＜0.01	－	0.01	－
基	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	－
基	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	＜0.03	＜0.03	－	＜0.03	－
基	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	＜0.01	＜0.01	－	＜0.01	－
基	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.5	8.2	－	7.6	－
基	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	＜0.005	＜0.005	－	＜0.005	－
基	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.4	14.4	13.9	13.8	13.0
基	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26	27	－	29	－
基	40	蒸発残留物	500mg/L以下	69	74	78	77	103
基	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
基	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	－
基	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	－
基	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
基	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－
基	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3mg/L以下	0.59	0.68	0.57	0.57	0.35
基	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7
基	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基	50	色度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基	51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1

＊　「－」は当月の測定なし

岩手中部水道企業団　水質検査結果

5月		水質管理目標設定項目と目標値（27項目）		採水場所				
				北上川表流水	北上川表流水	北上川表流水	北上川表流水	入畑ダム+北鬼柳地下水+下江釣子浅井戸水
				北上川浄水場	高区配水池	低区配水池	飛配水池	藤沢配水池
				浄水地	黒沢尻北地区交流センター	黒沢尻東地区交流センター	柧木田公民館	黒沢尻第3区コミュニティセンター
		項目	目標値					
目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
目	2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－
目	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
目	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－	－	－
目	8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－	－	－
目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
目	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
目	12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
目	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－
目	14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－
目	15	農薬類（注）	1以下	－	－	－	－	－
目	16	残留塩素	1mg/L以下	－	－	－	－	－
目	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	26	27	－	29	－
目	18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005	－	＜ 0.005	－
目	19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－	－	－
目	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
目	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
目	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	－	－	－	－	－
目	23	臭気強度（TON）	3以下	－	－	－	－	－
目	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	69	74	78	77	103
目	25	濁度	1度以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
目	26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7
目	27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－	－	－
目	28	従属栄養細菌	2,000個/mL以下(暫定)	－	－	－	－	－
目	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
目	30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－	－	－

＊　「－」は当月測定なし

岩手中部水道企業団　水質検査結果

5月		水質基準項目と基準値（５１項目）		採水場所		
				入畑ダム	北本内・明倉山湧水	北鬼柳地下水+ 下江釣子浅井戸水
				岩沢配水池	仙人配水池	和賀川浄水場
				羽山ふれあいセンター	和賀仙人駅	浄水池
		採水日		5月12日	5月12日	5月12日
		遊離残留塩素(mg/L)		0.60	0.30	0.40
		項目	基準値			
基	1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
基	2	大腸菌	検出されないこと	(－)陰性	(－)陰性	(－)陰性
基	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	＜0.0003
基	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－
基	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	＜0.001
基	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	＜0.001
基	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	＜0.001
基	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	－	＜0.002
基	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	－	＜0.004
基	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	－	1.24
基	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	0.08
基	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.14	－	0.02
基	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	＜0.0002
基	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	＜0.001
基	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	＜0.001
基	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	＜0.001
基	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	＜0.001
基	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	＜0.001
基	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	＜0.001
基	21	塩素酸	0.6mg/L以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06
基	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002
基	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	＜0.001	＜0.001
基	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	＜0.002	＜0.002
基	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	＜0.001	＜0.001
基	26	臭素酸	0.01mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	＜0.001	＜0.001
基	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	＜0.002	＜0.002
基	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	＜0.001	＜0.001
基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008
基	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	＜0.01
基	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	＜0.01	－	＜0.01
基	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	＜0.03
基	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	－	＜0.01
基	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	21.0
基	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	＜0.005
基	38	塩化物イオン	200mg/L以下	15.9	5.5	11.8
基	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	31	－	42
基	40	蒸発残留物	500mg/L以下	84	58	124
基	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－
基	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	＜0.000001
基	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	＜0.000001
基	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－
基	45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－
基	46	有機物(全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.29	＜0.15	0.25
基	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.9	7.8
基	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
基	50	色度	5度以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5
基	51	濁度	2度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1

＊　「－」は当月の測定なし

岩手中部水道企業団　水質検査結果

5月		水質管理目標設定項目と目標値（27項目）		採水場所		
				入畑ダム	北本内・明倉山湧水	北鬼柳地下水+ 下江釣子浅井戸水
				岩沢配水池	仙人配水池	和賀川浄水場
				羽山ふれあいセンター	和賀仙人駅	浄水池
		項目	目標値			
目	1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－
目	2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(暫定)	－	－	－
目	3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	－	－	－
目	5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	－	－	－
目	8	トルエン	0.4mg/L以下	－	－	－
目	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	－	－	－
目	10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	－	－	－
目	12	二酸化塩素	0.6mg/L以下	－	－	－
目	13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	－	－	－
目	14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	－	－	－
目	15	農薬類（注）	1以下	－	－	－
目	16	残留塩素	1mg/L以下	－	－	－
目	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L以上100mg/L以下	31	－	42
目	18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	＜0.005
目	19	遊離炭酸	20mg/L以下	－	－	－
目	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	－	－	－
目	21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	－	－	－
目	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下	－	－	－
目	23	臭気強度（TON）	3以下	－	－	－
目	24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	84	58	124
目	25	濁度	1度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1
目	26	pH値	7.5程度	7.2	7.9	7.8
目	27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度以上とし、極力0に近づける	－	－	－
目	28	従属栄養細菌	2,000個/mL以下(暫定)	－	－	－
目	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	－	－	－
目	30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	－	－	－
目	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下(暫定)	－	－	－

＊　「－」は当月測定なし