

平成31年度 北上エリア クリプトスポリジウム等水質検査結果

No.	採水場所	水源種類	検体	所在地	年間実施回数	採水日				
						7月25日	9月13日	10月18日	1月21日	2月20日
1	北上川浄水場	表流水	浄水	北上市北工業団地5-52	1	不検出				
2	北上川浄水場	表流水	原水	北上市北工業団地5-52	2	不検出			不検出	
3	和賀川	表流水	原水	北上市北鬼柳30地割地内	1	不検出				
4	北鬼柳水源	浅井戸	原水	北上市北鬼柳31地割地内	0	休止中				
5	下江釣子水源地	浅井戸	原水	北上市下江釣子6地割地内	1	不検出				
6	仙人配水池	湧水	原水	北上市和賀町仙人8地割地内	4	不検出	不検出	不検出		不検出