

## 令和7年度 北上エリア クリプトスポリジウム・ジアルジア水質検査結果

No.	採水場所	水源種類	検体	所在地	年間実施回数	採水日					
						6月17日	7月23日	9月24日	12月17日	1月21日	3月17日
1	北上川浄水場	表流水	浄水	北上市北工業団地5-52	1	-	不検出	-	-	-	-
2	北上川浄水場	表流水	原水	北上市北工業団地5-52	2	-	不検出	-	-	不検出	-
3	和賀川	表流水	原水	北上市北鬼柳30地割地内	1	-	不検出	-	-	-	-
4	北鬼柳水源	浅井戸	原水	北上市北鬼柳31地割地内	1	-	不検出	-	-	-	-
5	下江釣子水源地	浅井戸	原水	北上市北鬼柳31地割地内	1	-	不検出	-	-	-	-
6	仙人配水池	湧水	原水	北上市和賀町仙人8地割地内	4	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出